

Morley-IAS Bulletin Technique

ZXSe 8.59 Lancement logiciel central

Morley-IAS est fier de vous annoncer le lancement de la version de logiciel 8.59 pour la série des centraux ZXSe. Une nouvelle version de l'outil de configuration "Fire 6.24" est également prévue dans ce lancement. Celui-ci est disponible sur notre site web Morley-IAS ainsi que sur le kit de programmation logiciel, le Disk version 12.07.

Le logiciel ZXSe 8.59 sera disponible dans tous les nouveaux centraux à partir du mois de mai 2017.

Cette version comprend les améliorations suivantes ajoutées depuis la dernière mise à jour 8.57:

- Un problème qui affectait la synchronisation des sirènes System Sensor en protocole "Avancé" a été rectifié. Un ZXSe utilisant plus de 15 sirènes sur une boucle et ayant de multiples zone (plus qu'une) ne pouvait synchroniser correctement les sirènes après activation.
- La surveillance du circuit ouvert sur la boucle du ZXSe a été améliorée pour traiter un scénario particulier d'ouverture de la boucle entre le dernier détecteur et les bornes de retour de la boucle.
- Correction de l'évènement "Feu Confirmé" – le paramètre 'Zone Feu' n'était pas correctement conservé lors du transfert de la configuration dans le central.
- Le logiciel du central est mis à jour afin de prévenir toute activation des sorties sirènes ayant reportés un défaut de court-circuit.
- Le logiciel du central a été mis à jour afin de rectifier une activation temporaire involontaire de sortie dans un cas bien spécifique lorsque le système avait des répéteurs actifs raccordés sur des sous-centraux ou centraux esclaves.
- L'outil de configuration PC a été mis à jour afin de refléter le nouveau marquage Honeywell Morley-IAS.

Compatibilité

Central / Logiciel

VERSION CENTRAL		VERSION LOGICIEL DE CONFIGURATION													
		6.24	6.23	6.22	6.21	6.20	6.19	6.18	6.17	6.16	6.15	6.12	6.11	5.06	4.22
ZX1E/SE ZX2E/SE ZX5E/SE	834 => 859	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	833	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
ZX1E/SE ZX2E/SE ZX5E/SE	818 => 832	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	812	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	810	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
ZXA ZXE	778												✓		
	600 => 762													✓	
	560 => 599														✓

VERSION SPK	VERSION LOGICIEL CENTRAL ZX	VERSION LOGICIEL DE CONFIGURATION ZX	LBC
12.07	859	Fire 6.24	3.10
12.04	845	Fire 6.21	3.03
12.03	840	Fire 6.20	3.02
12.02	840	Fire 6.19	3.01
12.01	836	Fire 6.18	3.01
11.08	836	Fire 6.18	3.01
11.07	834	Fire 6.17	3.01
	834	Fire 6.16	3.01

Veuillez noter que certaines fonctionnalités ne sont peut-être pas présentes dans les logiciels de configuration précédents, raison pour laquelle Morley-IAS recommande toujours d'utiliser les dernières versions.

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou un besoin d'assistance.

Pour plus d'informations

www.morley-ias.be

Honeywell | Security and Fire

Liege Airport
Business Park, B50
B-4460 Grâce-Hollogne
T:+32 (0)4 247 03 00
F:+32 (0)4 247 02 20
hls-benelux@honeywell.com
www.honeywell.com

Burgemeester
Burgerslaan 40
NL-5245 NH Rosmalen
T: +31 (0)73 6273 273

Toutes les informations techniques contenues dans ce bulletin produit sont données à titre indicatif et n'ont aucune valeur contractuelles elles peuvent être sujettes à modification sans préavis.

TB 01-17_FR | 05/17
© 2017 Honeywell International Inc.

